

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания

Наименование объекта	Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный центральный музей современной истории России», экспозиционно-мемориальный отдел «Пресня»			
Фактический адрес	123022, г. Москва, Б.Предтеченский пер., д. 4, стр.1, стр.2			
Юридический адрес	123022, г. Москва, Б.Предтеченский пер., д. 4, стр.1, стр.2			
Округ, район	Пресненский			
Телефон/ E-mail	8 (499) 252-30-35			
Вид деятельности :	Культурная, научная, образовательная			
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Министерство культуры Российской Федерации 125993, ГСП-3, Москва, Малый Гнездииковский пер., 7/6, стр. 1, 2			
Форма собственности объекта	Государственная			
Размещение объекта	Два здания			
Количество и назначение входов	1, основной			
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)				40 чел./160 чел.
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья				Нет
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому				Нет
Возможность дистанционного обслуживания				Нет
1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	нет	частично	нет	да
Входная группа	нет	частично	нет	да
Пути движения	нет	частично	нет	да
Зона оказания услуги	нет	частично	нет	да
Санитарно-бытовые помещения	нет	частично	нет	да
2. Итоговое состояние доступности объекта для инвалидов				
Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	нет	частично	нет	да
Доступность услуги	нет	частично	нет	да
Доступность итоговая	частичная			
3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта				
Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*			
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудовать место автостоянки автотранспорта для инвалидов со специальным знаком			
Вход (входы) в здание	Наклеить яркую контрастную маркировку на прозрачное полотно входной и тамбурной дверей; смонтировать рифленую или контрастно окрашенную поверхность на участках пола перед входом			
Путь (пути) движения внутри здания	Выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени лестниц внутри			

	помещения; смонтировать поручни непрерывные с обеих сторон на лестницах междуэтажных, смонтировать платформу подъемную для поднятия и спуска инвалидов-колясочников на второй и цокольный этажи, на перепадах высот на путях движения смонтировать пандуса (ширина марша не менее 100 см), установить на экспозиции шрифт Барреля, выделить ступени лестницы контрастной маркировкой
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Установить тактильные средства информации
Санитарно-гигиенические помещения	Провести работы по обустройству санузла для пользования маломобильными группами населения (смонтировать: знак доступности помещения, опорные поручни у раковины и у унитаза, крючки для костылей, тактильную направляющую полосу, кнопку вызова экстренной помощи).
Все зоны и участки объекта в целом	Смонтировать рифленые полосы перед лестничными маршами

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2017-2018 гг.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) -

после выполнения работ по адаптации доступность всем категориям, кроме «К»

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «25» ноября 2016 г.

Дата составления паспорта «02» декабря 2016 г.

Руководитель организации

И.Я. Великанова
/Ф.И.О/

Председатель общественной организации инвалидов

/Ф.И.О/

